

№ 80-10/1494 дата 03.04.2014

на № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «МИРТЕК»  
И.А. Ступак

О тестировании приборов учета

Уважаемый Игорь Александрович!

Для проведения тестирования ОАО «Кузбассэнергосбыт» были получены приборы учета электрической энергии производства ООО «МИРТЕК» г. Таганрог следующих типов:

- МИРТЕК-101-W1-230-5-60A-M7;
- МИРТЕК-101-W1-230-5-60A-SS;
- МИРТЕК-101-D3-230-5-60A-M7;
- МИРТЕК-1-РУ-W1-A1-220-5-60A-S-RS485-Q1 (SR);
- МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-230-5-60A-S-RS485-Q2.

Результаты тестирования выявили следующие основные достоинства данных приборов учета:

1. Наличие механического стопора обратного хода в приборах учета с механическим отсчетным устройством;
2. Наличие индикации реверсивного подключения;
3. Наличие шунта вместо трансформаторов тока;
4. Цельнометаллические, покрытые никелем, тоководы;
5. Удобные болты крепления кабелей;
6. Удобные и надежные пломбировочные болты клеммной крышки;
7. Наличие индикации несовпадения токов фазы и нуля в однофазных приборах учета с двумя шунтами;
8. Качественный пластик корпуса прибора учета;
9. Современный внешний вид.

Результаты тестирования показали соответствие приборов учета заявленным техническим характеристикам, а также требованиям государственных стандартов и могут быть рекомендованы к применению потребителями ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Технический директор



В.А. Кранзеев

А.Ю. Семенов  
(3842) 45-38-34